

GroenLinks Landgraaf
Mevrouw M. Haex
Postbus 31000
6370 AA LANDGRAAF

Bijlage(n)	Uw brief van 23-06-2024	Uw kenmerk	Zaaknummer	Documentnummer 24.033537	Landgraaf, 9 juli 2024 Verzonden op
-------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------------------------	---

Onderwerp: Beantwoording artikel 37 vragen

Beste mevrouw Haex,

Op 23 juni stuurde u ons een brief op grond van artikel 37 Reglement van Orde met een aantal vragen die betrekking hebben op riooloverstorten in de gemeente Landgraaf.

Hieronder geven wij puntsgewijs antwoord op de door u gestelde vragen.

Beantwoording vragen

1. Is het college op de hoogte van bovenstaand beschreven situatie in het gebied Rouenhof?

Ja, we zijn bekend met de situatie. De uitstroomvoorziening van deze overstort ligt in de gemeente Landgraaf, maar is afkomstig van een in de gemeente Kerkrade gelegen rioleringsgebied. De gemeente Kerkrade is verantwoordelijk voor het saneren van de overstort.

2. Is het college het met ons eens, dat specifiek bij het overstort zoals beschreven, in het gebied Rouenhof, de vervuiler zou moeten betalen, en dus de gemeente Kerkrade verantwoordelijk is voor het opruimen van het afval, daarbij de uiterste voorzichtigheid te betrachten voor de kwetsbaarheid van dit gebied? Zo nee, door wie wordt betreffend gebied dan wel schoongemaakt?

Ja, daar zijn we het mee eens. Meldingen en klachten omtrent deze overstort en daadwerkelijke overstorten melden wij bij de gemeente Kerkrade. Gemeente Kerkrade is verantwoordelijk voor deze overstort zal haar verantwoording moeten nemen.

3. Is het college ermee bekend dat de gemeentelijk riooloverstorten in zijn algemeenheid een risico vormen voor het behalen van de KRW doelen voor 2027? Zo nee, bent u bereid om hier op zeer korte termijn hier informatie over in te winnen?

Ja, dat is ons bekend. De KaderRichtlijnWater-doelstelling (KRW) is een grote opgave. Veel aspecten hebben invloed op de waterkwaliteit in het oppervlaktewater. Voor al deze aspecten moet de emissie beperkt blijven. Zo moet ook de emissie van riooloverstorten beperkt blijven. Samen met het Waterschap Limburg zijn we bezig een inventarisatie van de riooloverstorten.



- 4. Ziet u het belang in van het terugdringen van de frequentie en het volume van overstorten van rioolwater voor het verbeteren van de waterkwaliteit? Zo nee, waarom niet?**

Jazeker. Riooloverstorten zijn echter maar 1 aspect. De waterkwaliteit wordt ook beïnvloed door lozingen van chemische stoffen van bedrijven, te veel voedingsstoffen (zoals stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, lozingen van gezuiverd rioolwater door rioolwaterzuiveringsinstallaties, vuil water dat via het buitenland via beken en rivieren onze gemeente binnenstroomt, de gevolgen van klimaatveranderingen en de onnatuurlijke inrichting van harde oevers.

- 5. Graag ontvangen wij een overzicht van de opgave binnen onze gemeente. Dit betreft alle locaties van (problematische) overstorten met achterliggende data zoals de ecologische toestand. Ook graag in dat overzicht overstorten vanuit de gemeente Landgraaf in andere gemeenten.**

Het is nu nog onduidelijk welke maatregelen precies uitgevoerd moeten worden om aan de doelstelling te voldoen. We kunnen dan ook niet goed overzien hoe groot de opgave is.

We hebben alle overstorten in beeld, maar moeten verder onderzoek doen naar welke maatregelen effectief zijn per overstort die niet voldoen. Uit de eerste resultaten van de berekeningen van de riolering (Basisrioleringsplan – BRP) komt naar voren hoeveel berging gemaakt moet worden om aan de doelstelling te voldoen. Nu moeten de maatregelen concreter gemaakt worden en ingepland worden.

Er dient nog in overleg met het Waterschap Limburg een prioritering gemaakt te worden in overstorten die aangepakt moeten worden. Verder moeten de mogelijkheden voor meekoppelkansen nog onderzocht worden. Meekoppelkansen intern, maar eventueel ook extern met het waterschap of andere partners (zoals omliggende gemeenten of (semi-)overheden). Hier zijn wellicht meekoppelkansen te bedenken t.a.v. grondaankoop en bergingsvoorzieningen.

- 6. Kunt u ons informeren welke aanpassingen nodig zijn aan het rioolstelsel zelf om piekbuien te verwerken zonder overstort? Zo nee, wanneer bent u van plan dit overzicht te maken en aan ons ter beschikking te stellen?**

In de regel moeten we ruimte/berging in het rioolstelsel creëren. Dit kan enerzijds door het realiseren van bergingsvoorzieningen, anderzijds door afkoppelen van regenwater; minder verhard oppervlak aansluiten op het riool.

Het realiseren van bergingsvoorzieningen is een kostbare zaak en voor deze opgave zijn we in afwachting van het BRP. Maar we zetten bij alle ontwikkelingen binnen de openbare ruimte wel vol in op afkoppelen. Daarnaast stimuleren wij onze burgers om zelf ook af te koppelen. Hiertoe heeft uw raad begin dit jaar de stimuleringsregeling afkoppelen vastgesteld.

- 7. Is er reeds een plan van aanpak ten behoeve van het saneren van problematische overstorten opgesteld? Zo ja, dan zouden wij dit graag ontvangen. Zo nee, op welke termijn mogen wij dit verwachten?**

Nee, er is nog geen concreet plan van aanpak. De te nemen maatregelen zijn op hoofdlijnen bekend, maar moeten nog aangevuld worden met informatie van rioolgegevens en – berekeningen van de gemeente Kerkrade. We nemen dit in Parkstadverband op in de samenwerkingsovereenkomst Meten, Monitoren Rekenen. Wanneer de gegevens van de gemeente Kerkrade bekend zijn, gaan we in overleg met het Waterschap Limburg de maatregelen

prioriteren. Naar verwachting zal het BRP eind dit jaar gereed zijn. Dan kunnen we aan de slag met een plan van aanpak en een uitvoeringsplan.

8. Op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat ons rioolstelsel en met name de overstorten uiterlijk 2027 zodanig functioneren dat deze de ecologische toestand in de beken niet meer schaden?

We verwachten (overigens net als veel gemeenten in den lande) niet dat we alle overstorten aangepakt hebben voor het einde van 2027. Dit komt omdat we nog veel moeten doen. Dit is het gevolg van het feit de riooldata niet op orde was en we de afgelopen 3 jaar veel energie hebben gestoken in het project om de riooldata op orde te krijgen, zodat er met de juiste gegevens kon worden gerekend (BRP). Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het BRP, de rekengegevens en voorgestelde maatregelen worden aan het Waterschap Limburg voorgelegd ter toetsing en prioritering.

Maar we hebben niet stil gezeten. De afgelopen jaren hebben veel geïnvesteerd in maatregelen om de wateroverlast aan te pakken en zogenaamde "no regret" maatregelen uitgevoerd. Omdat we niet beschikten over de juiste rekengegevens, hebben we geen typische milieumaatregelen uitgevoerd. Maar hebben we wel volop ingezet op afkoppelen, waarmee we al een significante bijdrage hebben geleverd aan het verminderen van de riooloverstorten.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief?

Dan kunnen deze aan de griffie verstuurd worden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Landgraaf,
de secretaris, de burgemeester,

ir. J.M.C. Rijvers

mr. R. de Boer